



**Expedient FSHSU 1/18**

**Dubtes i respostes dels licitadors pel procediment contractació de l'obra per a la reforma i ampliació de l'Hospital de Granollers: unitat de semicrítics i vestíbul.**

**Pregunta 1: De la licitació de l'Hospital, el capítol 012.06.01.03 de Serralleria Interior, que les medicions surten a 0; això ho hem de valorar o com ho fem?**

**Resposta 1: Les dues partides amb amidament si 1 (6ut) i si 2 (1ut) són les correctes segons plànol que teniu adjunt. La resta de partides s'han colat per error, però ja veieu que no tenen amidament. No s'han de valorar**

---

**Pregunta 2: A la pagina 2 del plec tècnic, després de l'apartat 6, parla d'un màxim de 20 pàgines. Es refereix a tot el bloc de la valoració dels criteris tècnics (apartat 1, 2, 3, 4, 5 i 6) o només de la memòria d'execució (apartat 1.1)**

**Resposta 2: Es refereix a tot el bloc de valoració dels criteris tècnics**

---

14 de juny de 2018