

**CONSULTES PER L'EXPEDIENT HSJD:
12/24 "EDIFICI ÚNICAS"**

CONSULTES I ESMENES

1- Característiques de les portes d'ascensors.

Les portes dels ascensors han de ser E30. La seva especificació com E120/EI120 és un error del redactat de la partida.

2- Amb quin material s'ha de valorar les proteccions solars? La definició de la partida indica que és d'alumini, però el plànol la detalla amb baguette ceràmica.

Les proteccions solars es valoraran d'alumini segons l'especificat a la partida.

3- Quins són els preus que s'han de posar als excels de l'oferta?

Han de ser el PEC.